北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2020/09/10 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/09/10 00:00:00.00	20.82	0.85	7.59	5.71
2020/09/10 01:00:00.00	20.82	0.83	7.60	6.04
2020/09/10 02:00:00.00	20.78	0.78	7.60	4.07
2020/09/10 03:00:00.00	20.06	0.76	7.60	4.93
2020/09/10 04:00:00.00	20.06	0.88	7.60	4.62
2020/09/10 05:00:00.00	20.06	0.90	7.60	2.81
2020/09/10 06:00:00.00	19.95	1.01	7.61	2.81
2020/09/10 07:00:00.00	18.38	1.04	7.56	1.92
2020/09/10 08:00:00.00	18.42	1.92	7.50	0.75
2020/09/10 09:00:00.00	19.13	2.17	7.45	0.06
2020/09/10 10:00:00.00	19.80	4.04	7.47	0.00
2020/09/10 11:00:00.00	29.75	4.56	7.51	0.06
2020/09/10 12:00:00.00	29.68	4.62	7.57	5.98
2020/09/10 13:00:00.00	28.57	4.63	7.56	6.74
2020/09/10 14:00:00.00	28.57	3.73	7.53	7.85
2020/09/10 15:00:00.00	27.69	0.99	7.42	8.45
2020/09/10 16:00:00.00	26.72	0.89	7.40	7.68
2020/09/10 17:00:00.00	22.17	0.86	7.39	6.15
2020/09/10 18:00:00.00	22.25	0.85	7.41	2.87
2020/09/10 19:00:00.00	23.26	0.85	7.44	6.38
2020/09/10 20:00:00.00	23.04	1.00	7.47	7.10
2020/09/10 21:00:00.00	20.06	1.04	7.48	8.32
2020/09/10 22:00:00.00	20.22	0.96	7.46	9.91
2020/09/10 23:00:00.00	22.34	0.94	7.44	7.29
最大值	29.75	4.63	7.61	9.91
最小值	18.38	0.76	7.39	0.00
平均值	22.61	1.71	7.51	4.94
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				