北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2020/09/11 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/09/11 00:00:00.00	23.29	1.18	7.44	7.11
2020/09/11 01:00:00.00	36.08	1.25	7.43	8.52
2020/09/11 02:00:00.00	35.72	1.32	7.43	8.55
2020/09/11 03:00:00.00	31.02	1.33	7.43	8.35
2020/09/11 04:00:00.00	30.71	1.45	7.43	6.01
2020/09/11 05:00:00.00	26.64	1.49	7.43	7.58
2020/09/11 06:00:00.00	26.45	1.58	7.43	7.45
2020/09/11 07:00:00.00	23.94	1.60	7.42	6.84
2020/09/11 08:00:00.00	23.90	1.65	7.42	5.88
2020/09/11 09:00:00.00	23.35	1.66	7.38	0.17
2020/09/11 10:00:00.00	23.71	3.26	7.30	0.18
2020/09/11 11:00:00.00	28.32	3.72	7.23	0.18
2020/09/11 12:00:00.00	29.85	6.33	7.19	0.15
2020/09/11 13:00:00.00	49.82	7.07	7.20	0.06
2020/09/11 14:00:00.00	50.73	8.44	7.22	0.08
2020/09/11 15:00:00.00	63.13	8.83	7.27	0.09
2020/09/11 16:00:00.00	63.32	9.75	7.31	0.11
2020/09/11 17:00:00.00	65.75	10.02	7.30	2.94
2020/09/11 18:00:00.00	63.88	6.87	7.39	8.52
2020/09/11 19:00:00.00	38.44	5.97	7.41	8.60
2020/09/11 20:00:00.00	37.08	2.51	7.40	6.97
2020/09/11 21:00:00.00	19.56	1.53	7.39	7.34
2020/09/11 22:00:00.00	19.60	1.30	7.38	6.94
2020/09/11 23:00:00.00	20.15	1.24	7.36	4.45
最大值	65.75	10.02	7.44	8.60
最小值	19.56	1.18	7.19	0.06
平均值	35.60	3.81	7.36	4.71
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				