北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2020/09/13 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/09/13 00:00:00.00	17.90	0.07	7.51	7.78
2020/09/13 01:00:00.00	18.29	0.07	7.51	6.73
2020/09/13 02:00:00.00	18.29	0.07	7.51	6.20
2020/09/13 03:00:00.00	18.29	0.07	7.51	5.12
2020/09/13 04:00:00.00	18.58	0.09	7.53	2.78
2020/09/13 05:00:00.00	22.84	0.09	7.54	0.52
2020/09/13 06:00:00.00	22.82	0.09	7.57	1.08
2020/09/13 07:00:00.00	22.51	0.09	7.58	0.43
2020/09/13 08:00:00.00	22.19	0.08	7.58	1.20
2020/09/13 09:00:00.00	17.62	0.08	7.58	0.57
2020/09/13 10:00:00.00	17.50	0.07	7.61	0.21
2020/09/13 11:00:00.00	15.93	0.07	7.57	4.57
2020/09/13 12:00:00.00	16.22	0.09	7.46	5.27
2020/09/13 13:00:00.00	20.40	0.10	7.44	10.17
2020/09/13 14:00:00.00	20.90	0.12	7.46	6.64
2020/09/13 15:00:00.00	27.82	0.13	7.47	9.00
2020/09/13 16:00:00.00	27.66	0.10	7.50	8.33
2020/09/13 17:00:00.00	25.46	0.09	7.52	7.63
2020/09/13 18:00:00.00	25.33	0.08	7.55	0.04
2020/09/13 19:00:00.00	23.52	0.08	7.58	0.00
2020/09/13 20:00:00.00	23.64	0.09	7.55	2.09
2020/09/13 21:00:00.00	25.37	0.09	7.39	10.02
2020/09/13 22:00:00.00	29.25	0.65	7.33	9.33
2020/09/13 23:00:00.00	81.43	0.81	7.31	7.45
最大值	81.43	0.81	7.61	10.17
最小值	15.93	0.07	7.31	0.00
平均值	24.16	0.14	7.51	4.72
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				