北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2020/09/14 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/09/14 00:00:00.00	81.19	0.72	7.23	3.00
2020/09/14 01:00:00.00	78.05	0.69	7.04	1.46
2020/09/14 02:00:00.00	93.74	2.33	6.80	0.81
2020/09/14 03:00:00.00	304.88	2.80	6.53	0.67
2020/09/14 04:00:00.00	324.52	5.20	6.29	0.68
2020/09/14 05:00:00.00	588.86	5.88	6.02	0.70
2020/09/14 06:00:00.00	602.55	7.95	6.54	0.73
2020/09/14 07:00:00.00	784.33	8.52	7.22	8.84
2020/09/14 08:00:00.00	736.35	2.59	7.37	5.79
2020/09/14 09:00:00.00	64.65	0.95	7.35	1.95
2020/09/14 10:00:00.00	62.22	0.43	7.38	7.00
2020/09/14 11:00:00.00	26.05	0.29	7.38	7.83
2020/09/14 12:00:00.00	26.02	0.18	7.35	8.80
2020/09/14 13:00:00.00	25.62	0.15	7.38	9.57
2020/09/14 14:00:00.00	26.17	0.54	7.37	11.14
2020/09/14 15:00:00.00	34.39	0.65	7.45	1.73
2020/09/14 16:00:00.00	40.42	2.26	7.36	7.15
2020/09/14 17:00:00.00	133.43	2.72	7.21	3.98
2020/09/14 18:00:00.00	131.48	2.02	7.31	1.15
2020/09/14 19:00:00.00	102.92	1.83	7.35	6.84
2020/09/14 20:00:00.00	97.96	0.54	7.44	9.11
2020/09/14 21:00:00.00	28.15	0.18	7.41	8.80
2020/09/14 22:00:00.00	28.00	0.17	7.37	8.82
2020/09/14 23:00:00.00	25.71	0.17	7.35	8.42
最大值	784.33	8.52	7.45	11.14
最小值	25.62	0.15	6.02	0.67
平均值	185.32	2.07	7.15	5.21
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				