北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2020/09/16 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/09/16 00:00:00.00	25.09	0.65	7.38	10.27
2020/09/16 01:00:00.00	23.60	0.61	7.38	7.45
2020/09/16 02:00:00.00	25.71	0.78	7.37	8.07
2020/09/16 03:00:00.00	55.30	0.83	7.37	9.20
2020/09/16 04:00:00.00	54.37	0.98	7.37	8.37
2020/09/16 05:00:00.00	41.47	1.03	7.36	5.46
2020/09/16 06:00:00.00	41.36	1.43	7.39	1.17
2020/09/16 07:00:00.00	39.79	1.55	7.39	4.67
2020/09/16 08:00:00.00	39.41	1.73	7.35	7.51
2020/09/16 09:00:00.00	33.89	1.78	7.46	3.55
2020/09/16 10:00:00.00	33.36	0.49	7.52	4.71
2020/09/16 11:00:00.00	25.71	0.12	7.52	0.24
2020/09/16 12:00:00.00	25.99	0.95	7.44	0.36
2020/09/16 13:00:00.00	30.01	1.19	7.40	6.31
2020/09/16 14:00:00.00	29.46	0.35	7.50	10.86
2020/09/16 15:00:00.00	21.33	0.11	7.54	9.69
2020/09/16 16:00:00.00	21.26	0.08	7.54	7.74
2020/09/16 17:00:00.00	20.23	0.07	7.56	3.65
2020/09/16 18:00:00.00	20.41	0.07	7.58	3.57
2020/09/16 19:00:00.00	23.01	0.08	7.55	9.36
2020/09/16 20:00:00.00	22.89	0.08	7.55	7.12
2020/09/16 21:00:00.00	21.07	0.08	7.56	10.14
2020/09/16 22:00:00.00	21.11	0.08	7.56	8.68
2020/09/16 23:00:00.00	21.58	0.08	7.56	8.38
最大值	55.30	1.78	7.58	10.86
最小值	20.23	0.07	7.35	0.24
平均值	29.89	0.63	7.47	6.52
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				