北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2020/09/17 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/09/17 00:00:00.00	21.69	0.08	7.55	8.92
2020/09/17 01:00:00.00	23.35	0.08	7.55	9.34
2020/09/17 02:00:00.00	23.24	0.08	7.55	8.17
2020/09/17 03:00:00.00	21.75	0.08	7.58	2.49
2020/09/17 04:00:00.00	21.56	0.07	7.64	0.32
2020/09/17 05:00:00.00	18.97	0.07	7.63	4.16
2020/09/17 06:00:00.00	18.97	0.07	7.59	1.32
2020/09/17 07:00:00.00	18.97	0.08	7.64	0.05
2020/09/17 08:00:00.00	18.80	0.07	7.62	4.00
2020/09/17 09:00:00.00	16.35	0.06	7.61	3.46
2020/09/17 10:00:00.00	16.50	0.06	7.56	7.27
2020/09/17 11:00:00.00	18.63	0.06	7.55	8.13
2020/09/17 12:00:00.00	18.49	0.19	7.56	7.89
2020/09/17 13:00:00.00	16.44	0.23	7.57	7.18
2020/09/17 14:00:00.00	16.58	0.14	7.57	7.54
2020/09/17 15:00:00.00	18.71	0.12	7.58	4.45
2020/09/17 16:00:00.00	18.49	0.12	7.66	4.85
2020/09/17 17:00:00.00	14.84	0.12	8.02	0.75
2020/09/17 18:00:00.00	14.96	0.12	7.66	0.45
2020/09/17 19:00:00.00	16.86	0.12	7.68	2.52
2020/09/17 20:00:00.00	16.72	0.11	7.60	6.83
2020/09/17 21:00:00.00	14.50	0.11	7.59	7.19
2020/09/17 22:00:00.00	14.42	0.11	7.59	7.24
2020/09/17 23:00:00.00	13.23	0.10	7.59	6.47
最大值	23.35	0.23	8.02	9.34
最小值	13.23	0.06	7.55	0.05
平均值	18.04	0.10	7.62	5.04
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				