北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2020/09/19 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/09/19 00:00:00.00	14.70	0.09	7.57	6.92
2020/09/19 01:00:00.00	12.73	0.09	7.57	6.52
2020/09/19 02:00:00.00	12.72	0.09	7.57	6.33
2020/09/19 03:00:00.00	12.56	0.10	7.57	7.14
2020/09/19 04:00:00.00	12.70	0.09	7.57	9.11
2020/09/19 05:00:00.00	14.84	0.08	7.56	6.59
2020/09/19 06:00:00.00	14.76	0.09	7.56	9.46
2020/09/19 07:00:00.00	13.66	0.09	7.58	0.71
2020/09/19 08:00:00.00	13.45	0.09	7.64	1.41
2020/09/19 09:00:00.00	10.37	0.09	7.62	2.08
2020/09/19 10:00:00.00	10.66	0.06	7.60	4.60
2020/09/19 11:00:00.00	14.84	0.05	7.56	5.27
2020/09/19 12:00:00.00	14.68	0.07	7.56	5.17
2020/09/19 13:00:00.00	12.39	0.07	7.56	3.34
2020/09/19 14:00:00.00	12.49	0.07	7.55	5.77
2020/09/19 15:00:00.00	13.91	0.07	7.53	6.90
2020/09/19 16:00:00.00	13.85	0.07	7.52	8.68
2020/09/19 17:00:00.00	12.98	0.07	7.54	4.87
2020/09/19 18:00:00.00	12.87	0.07	7.53	7.47
2020/09/19 19:00:00.00	11.30	0.07	7.53	6.31
2020/09/19 20:00:00.00	11.62	0.07	7.53	7.31
2020/09/19 21:00:00.00	16.18	0.06	7.52	6.36
2020/09/19 22:00:00.00	15.92	0.07	7.52	7.62
2020/09/19 23:00:00.00	11.89	0.07	7.52	7.84
最大值	16.18	0.10	7.64	9.46
最小值	10.37	0.05	7.52	0.71
平均值	13.25	0.08	7.56	5.99
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				