北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2020/09/20 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/09/20 00:00:00.00	12.03	0.07	7.52	5.51
2020/09/20 01:00:00.00	14.16	0.07	7.52	7.71
2020/09/20 02:00:00.00	14.09	0.07	7.52	6.96
2020/09/20 03:00:00.00	13.15	0.07	7.56	1.64
2020/09/20 04:00:00.00	13.18	0.08	7.61	1.12
2020/09/20 05:00:00.00	13.57	0.08	7.65	1.41
2020/09/20 06:00:00.00	13.45	0.08	7.53	5.68
2020/09/20 07:00:00.00	11.80	0.08	7.57	0.06
2020/09/20 08:00:00.00	11.87	0.07	7.57	4.40
2020/09/20 09:00:00.00	12.90	0.07	7.53	6.85
2020/09/20 10:00:00.00	12.92	0.07	7.51	5.28
2020/09/20 11:00:00.00	13.32	0.07	7.60	0.22
2020/09/20 12:00:00.00	13.29	0.07	7.68	0.01
2020/09/20 13:00:00.00	12.81	0.07	7.72	0.78
2020/09/20 14:00:00.00	12.78	0.07	7.55	5.81
2020/09/20 15:00:00.00	12.31	0.07	7.55	1.10
2020/09/20 16:00:00.00	12.32	0.07	7.61	0.59
2020/09/20 17:00:00.00	12.56	0.07	7.66	0.05
2020/09/20 18:00:00.00	12.62	0.07	7.72	0.00
2020/09/20 19:00:00.00	13.66	0.06	7.77	0.00
2020/09/20 20:00:00.00	13.67	0.06	7.78	0.89
2020/09/20 21:00:00.00	13.82	0.06	7.53	7.85
2020/09/20 22:00:00.00	13.79	0.07	7.49	8.06
2020/09/20 23:00:00.00	13.23	0.07	7.49	9.19
最大值	14.16	0.08	7.78	9.19
最小值	11.80	0.06	7.49	0.00
平均值	13.05	0.07	7.59	3.38
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				