北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2020/09/21 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

| 时间 | COD(mg/L) | 氨氮(mg/L) | pH | 流量(m3/h) |
|---|---|---|---|---|
| 2020/09/21 00:00:00.00 | 13.34 | 0.07 | 7.51 | 6.78 |
| 2020/09/21 01:00:00.00 | 15.26 | 0.07 | 7.52 | 7.02 |
| 2020/09/21 02:00:00.00 | 15.06 | 0.08 | 7.51 | 8.19 |
| 2020/09/21 03:00:00.00 | 12.14 | 0.08 | 7.54 | 1.97 |
| 2020/09/21 04:00:00.00 | 12.12 | 0.08 | 7.60 | 1.16 |
| 2020/09/21 05:00:00.00 | 11.89 | 0.08 | 7.64 | 0.26 |
| 2020/09/21 06:00:00.00 | 12.00 | 0.08 | 7.70 | 0.03 |
| 2020/09/21 07:00:00.00 | 13.74 | 0.07 | 7.75 | 0.00 |
| 2020/09/21 08:00:00.00 | 13.76 | 0.08 | 7.78 | 0.00 |
| 2020/09/21 09:00:00.00 | 13.99 | 0.08 | 7.81 | 0.00 |
| 2020/09/21 10:00:00.00 | 13.85 | 0.06 | 7.81 | 0.68 |
| 2020/09/21 11:00:00.00 | 11.72 | 0.06 | 7.60 | 6.69 |
| 2020/09/21 12:00:00.00 | 11.91 | 0.08 | 7.54 | 5.08 |
| 2020/09/21 13:00:00.00 | 14.84 | 0.08 | 7.53 | 5.52 |
| 2020/09/21 14:00:00.00 | 14.72 | 0.08 | 7.53 | 4.87 |
| 2020/09/21 15:00:00.00 | 13.07 | 0.08 | 7.50 | 8.01 |
| 2020/09/21 16:00:00.00 | 13.25 | 0.14 | 7.48 | 6.78 |
| 2020/09/21 17:00:00.00 | 16.18 | 0.16 | 7.49 | 4.49 |
| 2020/09/21 18:00:00.00 | 16.66 | 0.63 | 7.48 | 3.32 |
| 2020/09/21 19:00:00.00 | 24.11 | 0.76 | 7.47 | 5.81 |
| 2020/09/21 20:00:00.00 | 23.84 | 0.55 | 7.45 | 4.70 |
| 2020/09/21 21:00:00.00 | 20.15 | 0.49 | 7.43 | 7.64 |
| 2020/09/21 22:00:00.00 | 20.01 | 0.28 | 7.43 | 7.29 |
| 2020/09/21 23:00:00.00 | 18.04 | 0.22 | 7.44 | 8.90 |
| **最大值** | 24.11 | 0.76 | 7.81 | 8.90 |
| **最小值** | 11.72 | 0.06 | 7.43 | 0.00 |
| **平均值** | 15.23 | 0.18 | 7.56 | 4.38 |
| 污染物排放标准限值 | 500 | 45 | 6.5-9 | |
| 超标倍数 | | | | |