北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2020/09/22 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/09/22 00:00:00.00	18.17	0.26	7.43	8.03
2020/09/22 01:00:00.00	20.23	0.27	7.43	9.10
2020/09/22 02:00:00.00	20.08	0.22	7.43	7.75
2020/09/22 03:00:00.00	17.87	0.20	7.43	9.17
2020/09/22 04:00:00.00	18.02	0.56	7.40	2.32
2020/09/22 05:00:00.00	19.98	0.67	7.36	0.68
2020/09/22 06:00:00.00	22.39	2.09	7.29	0.25
2020/09/22 07:00:00.00	52.09	2.48	7.16	0.24
2020/09/22 08:00:00.00	55.62	4.86	7.13	0.14
2020/09/22 09:00:00.00	107.13	5.50	7.46	1.97
2020/09/22 10:00:00.00	102.09	1.98	7.54	4.91
2020/09/22 11:00:00.00	29.50	1.03	7.50	8.35
2020/09/22 12:00:00.00	28.90	0.37	7.51	6.51
2020/09/22 13:00:00.00	18.88	0.19	7.51	6.84
2020/09/22 14:00:00.00	18.70	0.19	7.52	8.46
2020/09/22 15:00:00.00	16.27	0.19	7.53	4.35
2020/09/22 16:00:00.00	16.21	0.13	7.57	0.06
2020/09/22 17:00:00.00	15.34	0.11	7.54	0.00
2020/09/22 18:00:00.00	15.53	0.20	7.52	0.00
2020/09/22 19:00:00.00	18.21	0.23	7.52	0.00
2020/09/22 20:00:00.00	18.15	0.18	7.54	0.00
2020/09/22 21:00:00.00	17.28	0.16	7.54	4.02
2020/09/22 22:00:00.00	17.35	0.12	7.50	7.99
2020/09/22 23:00:00.00	18.54	0.11	7.49	8.46
最大值	107.13	5.50	7.57	9.17
最小值	15.34	0.11	7.13	0.00
平均值	29.27	0.93	7.45	4.15
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				