北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2020/09/23 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/09/23 00:00:00.00	18.38	0.12	7.44	8.68
2020/09/23 01:00:00.00	15.34	0.12	7.42	8.37
2020/09/23 02:00:00.00	15.77	0.14	7.41	7.76
2020/09/23 03:00:00.00	22.59	0.14	7.44	5.85
2020/09/23 04:00:00.00	22.53	0.13	7.48	2.02
2020/09/23 05:00:00.00	21.58	0.12	7.53	0.34
2020/09/23 06:00:00.00	21.34	0.12	7.57	0.04
2020/09/23 07:00:00.00	17.95	0.11	7.60	0.05
2020/09/23 08:00:00.00	17.88	0.11	7.38	0.61
2020/09/23 09:00:00.00	16.77	0.11	7.29	32.88
2020/09/23 10:00:00.00	20.47	2.85	7.21	0.00
2020/09/23 11:00:00.00	72.24	3.59	7.28	14.70
2020/09/23 12:00:00.00	71.28	4.99	7.29	31.31
2020/09/23 13:00:00.00	57.32	5.37	7.26	15.75
2020/09/23 14:00:00.00	55.70	2.64	7.27	19.99
2020/09/23 15:00:00.00	33.30	1.90	7.27	7.01
2020/09/23 16:00:00.00	33.39	1.46	7.33	0.00
2020/09/23 17:00:00.00	34.73	1.33	7.37	0.00
2020/09/23 18:00:00.00	35.39	1.38	7.37	0.00
2020/09/23 19:00:00.00	45.43	1.39	7.37	0.00
2020/09/23 20:00:00.00	46.39	1.54	7.37	0.00
2020/09/23 21:00:00.00	60.61	1.58	7.35	6.95
2020/09/23 22:00:00.00	61.30	1.57	7.36	15.54
2020/09/23 23:00:00.00	71.23	1.57	7.35	18.77
最大值	72.24	5.37	7.60	32.88
最小值	15.34	0.11	7.21	0.00
平均值	37.04	1.43	7.38	8.19
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				