北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2020/09/24 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/09/24 00:00:00.00	72.02	1.54	7.29	18.77
2020/09/24 01:00:00.00	84.04	1.53	7.24	18.77
2020/09/24 02:00:00.00	85.35	1.77	7.16	18.77
2020/09/24 03:00:00.00	103.34	1.83	7.09	18.77
2020/09/24 04:00:00.00	105.40	2.17	7.02	18.77
2020/09/24 05:00:00.00	133.69	2.27	6.94	18.77
2020/09/24 06:00:00.00	136.42	2.67	6.87	18.77
2020/09/24 07:00:00.00	176.34	2.77	6.81	18.77
2020/09/24 08:00:00.00	176.90	3.10	6.79	18.77
2020/09/24 09:00:00.00	185.10	3.18	6.75	18.77
2020/09/24 10:00:00.00	185.82	11.30	6.96	18.77
2020/09/24 11:00:00.00	196.99	13.50	7.28	18.77
2020/09/24 12:00:00.00	188.19	4.64	7.30	18.77
2020/09/24 13:00:00.00	56.73	2.25	7.26	18.77
2020/09/24 14:00:00.00	55.21	0.64	7.31	18.77
2020/09/24 15:00:00.00	31.61	0.19	7.33	18.77
2020/09/24 16:00:00.00	31.42	0.13	7.29	18.77
2020/09/24 17:00:00.00	28.57	0.12	7.31	18.77
2020/09/24 18:00:00.00	28.32	0.12	7.31	18.77
2020/09/24 19:00:00.00	24.61	0.12	7.31	18.77
2020/09/24 20:00:00.00	24.42	0.12	7.33	18.77
2020/09/24 21:00:00.00	21.83	0.12	7.35	18.77
2020/09/24 22:00:00.00	21.81	0.12	7.36	18.77
2020/09/24 23:00:00.00	21.41	0.11	7.36	18.77

最大值	196.99	13.50	7.36	18.77
最小值	21.41	0.11	6.75	18.77
平均值	90.65	2.35	7.17	18.77
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				