北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2020/09/26 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/09/26 00:00:00.00	15.67	0.09	7.29	41.37
2020/09/26 01:00:00.00	15.59	0.09	7.29	43.18
2020/09/26 02:00:00.00	15.61	0.09	7.29	42.89
2020/09/26 03:00:00.00	15.93	0.09	7.30	55.46
2020/09/26 04:00:00.00	15.85	0.09	7.29	35.00
2020/09/26 05:00:00.00	14.50	0.09	7.27	17.01
2020/09/26 06:00:00.00	14.52	0.09	7.21	52.25
2020/09/26 07:00:00.00	14.84	0.09	7.11	30.56
2020/09/26 08:00:00.00	15.49	0.78	7.08	30.61
2020/09/26 09:00:00.00	26.64	0.96	7.13	37.54
2020/09/26 10:00:00.00	26.24	0.71	7.17	53.62
2020/09/26 11:00:00.00	20.74	0.64	7.21	65.62
2020/09/26 12:00:00.00	20.44	0.21	7.25	65.70
2020/09/26 13:00:00.00	16.18	0.09	7.25	65.75
2020/09/26 14:00:00.00	16.14	0.08	7.24	70.61
2020/09/26 15:00:00.00	15.17	0.08	7.17	81.69
2020/09/26 16:00:00.00	15.17	0.08	7.14	82.24
2020/09/26 17:00:00.00	17.30	0.08	7.13	82.42
2020/09/26 18:00:00.00	17.25	0.10	7.16	84.31
2020/09/26 19:00:00.00	13.23	0.11	7.20	4.77
2020/09/26 20:00:00.00	13.54	0.10	7.19	0.00
2020/09/26 21:00:00.00	19.22	0.10	7.18	0.00
2020/09/26 22:00:00.00	18.97	0.10	7.18	0.00
2020/09/26 23:00:00.00	15.43	0.09	7.22	0.00
最大值	26.64	0.96	7.30	84.31
最小值	13.23	0.08	7.08	0.00
平均值	17.07	0.21	7.21	43.44
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				