北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2020/09/27 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/09/27 00:00:00.00	15.44	0.10	7.27	0.09
2020/09/27 01:00:00.00	15.76	0.10	7.28	0.00
2020/09/27 02:00:00.00	15.68	0.09	7.29	0.00
2020/09/27 03:00:00.00	14.50	0.09	7.29	60.95
2020/09/27 04:00:00.00	14.51	0.08	7.26	48.37
2020/09/27 05:00:00.00	14.75	0.08	7.13	13.35
2020/09/27 06:00:00.00	15.58	0.14	7.07	1.05
2020/09/27 07:00:00.00	31.27	0.16	7.00	0.13
2020/09/27 08:00:00.00	33.90	1.08	7.12	0.63
2020/09/27 09:00:00.00	87.49	1.33	7.21	10.59
2020/09/27 10:00:00.00	83.21	0.37	7.27	23.58
2020/09/27 11:00:00.00	19.22	0.11	7.30	46.81
2020/09/27 12:00:00.00	19.02	0.08	7.29	61.90
2020/09/27 13:00:00.00	15.93	0.08	7.30	75.51
2020/09/27 14:00:00.00	15.93	0.08	7.33	14.01
2020/09/27 15:00:00.00	15.85	0.09	7.30	0.00
2020/09/27 16:00:00.00	15.74	0.08	7.32	23.14
2020/09/27 17:00:00.00	14.08	0.08	7.32	0.00
2020/09/27 18:00:00.00	14.07	0.08	7.30	0.00
2020/09/27 19:00:00.00	13.91	0.08	7.29	0.00
2020/09/27 20:00:00.00	13.99	0.10	7.29	0.00
2020/09/27 21:00:00.00	15.26	0.10	7.24	0.00
2020/09/27 22:00:00.00	17.86	0.15	7.20	0.04
2020/09/27 23:00:00.00	56.48	0.16	7.19	0.01
最大值	87.49	1.33	7.33	75.51
最小值	13.91	0.08	7.00	0.00
平均值	24.56	0.20	7.24	15.84
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				