北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2020/09/28 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/09/28 00:00:00.00	56.82	0.17	7.20	0.02
2020/09/28 01:00:00.00	61.79	0.17	7.20	0.00
2020/09/28 02:00:00.00	62.28	0.18	7.21	0.00
2020/09/28 03:00:00.00	69.71	0.18	7.20	51.74
2020/09/28 04:00:00.00	69.17	0.18	7.21	49.73
2020/09/28 05:00:00.00	60.09	0.18	7.22	22.95
2020/09/28 06:00:00.00	62.00	0.21	7.24	8.37
2020/09/28 07:00:00.00	75.27	0.22	7.26	7.87
2020/09/28 08:00:00.00	75.26	0.20	7.26	12.24
2020/09/28 09:00:00.00	75.10	0.19	7.25	32.65
2020/09/28 10:00:00.00	73.39	0.15	7.26	57.31
2020/09/28 11:00:00.00	47.46	0.14	7.20	50.82
2020/09/28 12:00:00.00	47.13	0.13	7.18	19.58
2020/09/28 13:00:00.00	42.65	0.12	7.18	0.00
2020/09/28 14:00:00.00	42.00	0.10	7.19	0.00
2020/09/28 15:00:00.00	30.01	0.09	7.19	0.00
2020/09/28 16:00:00.00	29.76	0.09	7.20	0.00
2020/09/28 17:00:00.00	25.29	0.09	7.20	0.00
2020/09/28 18:00:00.00	25.13	0.09	7.20	0.00
2020/09/28 19:00:00.00	22.00	0.10	7.19	0.00
2020/09/28 20:00:00.00	24.72	0.10	7.17	0.00
2020/09/28 21:00:00.00	73.00	0.10	7.16	0.04
2020/09/28 22:00:00.00	73.28	0.20	7.16	0.00
2020/09/28 23:00:00.00	77.21	0.22	7.15	0.00
最大值	77.21	0.22	7.26	57.31
最小值	22.00	0.09	7.15	0.00
平均值	54.19	0.15	7.20	13.05
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				