北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2020/09/29 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/09/29 00:00:00.00	75.66	0.19	7.15	0.00
2020/09/29 01:00:00.00	50.74	0.18	7.13	0.01
2020/09/29 02:00:00.00	50.68	0.19	7.12	0.00
2020/09/29 03:00:00.00	49.65	0.19	7.11	0.00
2020/09/29 04:00:00.00	49.70	0.19	7.11	0.00
2020/09/29 05:00:00.00	50.66	0.19	7.10	0.00
2020/09/29 06:00:00.00	55.58	0.18	7.07	0.00
2020/09/29 07:00:00.00	128.80	0.18	7.08	0.00
2020/09/29 08:00:00.00	125.19	0.22	7.09	0.00
2020/09/29 09:00:00.00	74.51	0.23	7.09	53.90
2020/09/29 10:00:00.00	72.36	0.19	7.09	44.55
2020/09/29 11:00:00.00	38.52	0.17	7.09	33.32
2020/09/29 12:00:00.00	38.82	0.23	7.11	8.38
2020/09/29 13:00:00.00	43.07	0.24	7.13	11.07
2020/09/29 14:00:00.00	42.00	0.17	7.14	28.80
2020/09/29 15:00:00.00	26.64	0.15	7.14	36.41
2020/09/29 16:00:00.00	26.57	0.13	7.16	55.88
2020/09/29 17:00:00.00	25.37	0.13	7.16	55.88
2020/09/29 18:00:00.00	25.32	0.14	7.16	55.88
2020/09/29 19:00:00.00	23.94	0.14	7.32	55.88
2020/09/29 20:00:00.00	25.01	0.15	7.19	55.88
2020/09/29 21:00:00.00	38.18	0.16	7.18	55.88
2020/09/29 22:00:00.00	38.52	0.16	7.17	55.88
2020/09/29 23:00:00.00	42.31	0.16	7.16	55.88
最大值	128.80	0.24	7.32	55.88
最小值	23.94	0.13	7.07	0.00
平均值	50.74	0.18	7.14	27.65
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				