北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2020/09/30 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/09/30 00:00:00.00	40.98	0.16	7.15	55.88
2020/09/30 01:00:00.00	25.37	0.16	7.14	55.88
2020/09/30 02:00:00.00	25.35	0.16	7.13	55.88
2020/09/30 03:00:00.00	25.03	0.16	7.11	55.88
2020/09/30 04:00:00.00	25.08	0.15	7.09	55.88
2020/09/30 05:00:00.00	25.71	0.14	7.08	55.88
2020/09/30 06:00:00.00	25.39	0.15	7.07	55.88
2020/09/30 07:00:00.00	21.07	0.15	7.08	55.88
2020/09/30 08:00:00.00	21.43	0.16	7.08	55.88
2020/09/30 09:00:00.00	26.47	0.16	7.06	55.88
2020/09/30 10:00:00.00	26.07	0.13	7.05	55.88
2020/09/30 11:00:00.00	20.57	0.13	7.04	10.23
2020/09/30 12:00:00.00	59.77	0.14	7.05	9.85
2020/09/30 13:00:00.00	540.39	0.14	7.05	10.84
2020/09/30 14:00:00.00	504.34	0.11	7.07	10.84
2020/09/30 15:00:00.00	21.58	0.10	7.09	10.84
2020/09/30 16:00:00.00	21.41	0.64	7.11	8.41
2020/09/30 17:00:00.00	19.22	0.78	7.11	0.02
2020/09/30 18:00:00.00	19.17	0.77	7.11	0.24
2020/09/30 19:00:00.00	18.54	0.76	7.11	0.00
2020/09/30 20:00:00.00	50.83	0.74	7.11	0.00
2020/09/30 21:00:00.00	434.18	0.73	7.12	0.00
2020/09/30 22:00:00.00	404.78	0.67	7.13	0.00
2020/09/30 23:00:00.00	16.18	0.66	7.14	0.00
最大值	540.39	0.78	7.15	55.88
最小值	16.18	0.10	7.04	0.00
平均值	100.79	0.34	7.10	28.17
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				