北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2020/10/01 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/10/01 00:00:00.00	16.36	0.54	7.14	0.00
2020/10/01 01:00:00.00	18.80	0.51	7.13	0.00
2020/10/01 02:00:00.00	18.66	0.41	7.11	0.00
2020/10/01 03:00:00.00	16.77	0.38	7.07	43.94
2020/10/01 04:00:00.00	16.91	0.49	7.05	26.55
2020/10/01 05:00:00.00	18.40	0.52	7.01	3.75
2020/10/01 06:00:00.00	20.68	0.76	6.98	0.00
2020/10/01 07:00:00.00	46.53	0.83	7.00	0.00
2020/10/01 08:00:00.00	45.50	0.79	7.01	0.00
2020/10/01 09:00:00.00	31.86	0.78	7.02	0.14
2020/10/01 10:00:00.00	31.86	0.78	7.38	2.09
2020/10/01 11:00:00.00	31.86	0.78	7.35	0.22
2020/10/01 12:00:00.00	32.23	0.78	7.44	0.09
2020/10/01 13:00:00.00	37.09	0.78	7.44	1.01
2020/10/01 14:00:00.00	35.51	0.78	7.50	0.19
2020/10/01 15:00:00.00	16.10	0.78	7.56	0.07
2020/10/01 16:00:00.00	16.06	0.78	7.62	0.01
2020/10/01 17:00:00.00	15.51	0.78	7.67	0.00
2020/10/01 18:00:00.00	15.51	0.78	7.71	0.00
2020/10/01 19:00:00.00	268.97	0.78	7.74	0.00
2020/10/01 20:00:00.00	277.25	0.78	7.77	0.00
2020/10/01 21:00:00.00	15.43	0.78	7.79	0.00
2020/10/01 22:00:00.00	15.43	0.78	7.81	0.00
2020/10/01 23:00:00.00	15.43	0.78	7.83	0.00

最大值	277.25	0.83	7.83	43.94
最小值	15.43	0.38	6.98	0.00
平均值	44.78	0.70	7.38	3.25
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				