北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2020/10/02 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/10/02 00:00:00.00	15.17	0.78	7.85	0.00
2020/10/02 01:00:00.00	11.38	0.78	7.87	0.00
2020/10/02 02:00:00.00	11.38	0.78	7.88	0.00
2020/10/02 03:00:00.00	12.06	0.78	7.90	0.00
2020/10/02 04:00:00.00	12.14	0.78	7.91	0.00
2020/10/02 05:00:00.00	12.14	0.34	7.90	0.00
2020/10/02 06:00:00.00	20.48	0.10	7.90	0.00
2020/10/02 07:00:00.00	21.33	0.11	7.89	0.05
2020/10/02 08:00:00.00	20.96	0.10	7.88	0.00
2020/10/02 09:00:00.00	15.34	0.10	7.88	0.00
2020/10/02 10:00:00.00	15.18	0.09	7.88	0.00
2020/10/02 11:00:00.00	12.81	0.08	7.87	0.00
2020/10/02 12:00:00.00	12.86	0.07	7.87	0.00
2020/10/02 13:00:00.00	13.57	0.07	7.86	0.00
2020/10/02 14:00:00.00	13.61	0.07	7.86	0.00
2020/10/02 15:00:00.00	14.25	0.07	7.67	3.55
2020/10/02 16:00:00.00	14.28	0.11	7.16	9.23
2020/10/02 17:00:00.00	14.75	0.12	7.17	2.99
2020/10/02 18:00:00.00	14.77	0.47	7.22	0.95
2020/10/02 19:00:00.00	15.00	0.57	7.25	0.51
2020/10/02 20:00:00.00	14.81	0.34	7.29	0.01
2020/10/02 21:00:00.00	11.97	0.28	7.32	0.00
2020/10/02 22:00:00.00	12.45	0.20	7.36	0.00
2020/10/02 23:00:00.00	19.56	0.18	7.38	0.00
最大值	21.33	0.78	7.91	9.23
最小值	11.38	0.07	7.16	0.00
平均值	14.68	0.31	7.67	0.72
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				