北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2020/10/03 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/10/03 00:00:00.00	35.50	0.15	7.40	0.00
2020/10/03 01:00:00.00	234.16	0.14	7.42	0.00
2020/10/03 02:00:00.00	219.96	0.13	7.44	0.00
2020/10/03 03:00:00.00	16.61	0.13	7.46	0.00
2020/10/03 04:00:00.00	16.48	0.12	7.47	0.00
2020/10/03 05:00:00.00	14.34	0.12	7.48	0.00
2020/10/03 06:00:00.00	14.58	0.11	7.50	0.00
2020/10/03 07:00:00.00	14.58	0.11	7.50	0.00
2020/10/03 08:00:00.00	14.65	0.10	7.51	0.00
2020/10/03 09:00:00.00	15.59	0.10	7.51	0.00
2020/10/03 10:00:00.00	15.48	0.08	7.58	0.00
2020/10/03 11:00:00.00	13.91	0.07	7.41	2.64
2020/10/03 12:00:00.00	13.98	0.18	7.18	6.04
2020/10/03 13:00:00.00	15.00	0.21	7.15	6.45
2020/10/03 14:00:00.00	15.01	0.52	7.16	7.88
2020/10/03 15:00:00.00	15.09	0.61	7.18	5.52
2020/10/03 16:00:00.00	15.24	0.39	7.23	2.46
2020/10/03 17:00:00.00	17.36	0.33	7.29	0.40
2020/10/03 18:00:00.00	17.35	0.20	7.36	0.03
2020/10/03 19:00:00.00	17.11	0.16	7.41	0.00
2020/10/03 20:00:00.00	17.04	0.15	7.46	0.00
2020/10/03 21:00:00.00	16.02	0.14	7.49	0.00
2020/10/03 22:00:00.00	15.97	0.12	7.53	0.00
2020/10/03 23:00:00.00	15.34	0.11	7.56	0.00
最大值	234.16	0.61	7.58	7.88
最小值	13.91	0.07	7.15	0.00
平均值	34.01	0.19	7.40	1.31
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				