北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2020/10/04 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/10/04 00:00:00.00	15.39	0.10	7.59	0.00
2020/10/04 01:00:00.00	16.10	0.09	7.61	0.00
2020/10/04 02:00:00.00	16.02	0.10	7.64	0.00
2020/10/04 03:00:00.00	14.92	0.10	7.66	0.00
2020/10/04 04:00:00.00	15.09	0.09	7.68	0.00
2020/10/04 05:00:00.00	17.07	0.09	7.69	0.00
2020/10/04 06:00:00.00	16.67	0.11	7.71	0.00
2020/10/04 07:00:00.00	4.21	0.11	7.72	0.00
2020/10/04 08:00:00.00	4.04	0.10	7.72	0.00
2020/10/04 09:00:00.00	1.49	0.09	7.72	0.00
2020/10/04 10:00:00.00	2.06	0.09	7.68	0.76
2020/10/04 11:00:00.00	10.87	0.08	7.47	2.71
2020/10/04 12:00:00.00	11.54	0.10	7.25	5.58
2020/10/04 13:00:00.00	20.48	0.10	7.23	1.57
2020/10/04 14:00:00.00	21.00	0.13	7.44	3.76
2020/10/04 15:00:00.00	30.60	0.14	7.86	6.88
2020/10/04 16:00:00.00	30.28	0.14	7.73	5.61
2020/10/04 17:00:00.00	26.13	0.14	7.19	7.89
2020/10/04 18:00:00.00	25.95	0.19	7.27	1.43
2020/10/04 19:00:00.00	23.26	0.21	7.34	0.12
2020/10/04 20:00:00.00	23.04	0.17	7.41	0.00
2020/10/04 21:00:00.00	20.06	0.16	7.46	0.00
2020/10/04 22:00:00.00	19.99	0.14	7.50	0.00
2020/10/04 23:00:00.00	19.05	0.13	7.54	0.00
最大值	30.60	0.21	7.86	7.89
最小值	1.49	0.08	7.19	0.00
平均值	16.89	0.12	7.55	1.51
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				