北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2020/10/05 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/10/05 00:00:00.00	19.07	0.13	7.56	0.00
2020/10/05 01:00:00.00	19.30	0.13	7.58	0.00
2020/10/05 02:00:00.00	19.31	0.12	7.59	0.00
2020/10/05 03:00:00.00	19.39	0.12	7.60	0.00
2020/10/05 04:00:00.00	19.31	0.12	7.62	0.00
2020/10/05 05:00:00.00	17.82	0.11	7.62	0.00
2020/10/05 06:00:00.00	18.09	0.12	7.63	0.00
2020/10/05 07:00:00.00	17.62	0.12	7.64	0.00
2020/10/05 08:00:00.00	17.66	0.11	7.64	0.00
2020/10/05 09:00:00.00	18.38	0.11	7.64	0.00
2020/10/05 10:00:00.00	18.25	0.09	7.64	0.00
2020/10/05 11:00:00.00	16.10	0.09	7.65	0.00
2020/10/05 12:00:00.00	16.07	0.08	7.66	0.00
2020/10/05 13:00:00.00	15.68	0.07	7.67	0.00
2020/10/05 14:00:00.00	32.07	0.07	7.68	0.00
2020/10/05 15:00:00.00	263.66	0.07	7.68	0.00
2020/10/05 16:00:00.00	249.04	0.08	7.67	0.09
2020/10/05 17:00:00.00	17.11	0.08	7.68	0.00
2020/10/05 18:00:00.00	17.05	0.08	7.69	0.00
2020/10/05 19:00:00.00	16.10	0.08	7.70	0.00
2020/10/05 20:00:00.00	16.10	0.09	7.71	0.00
2020/10/05 21:00:00.00	17.94	0.09	7.71	0.00
2020/10/05 22:00:00.00	18.21	0.09	7.72	0.00
2020/10/05 23:00:00.00	15.68	0.09	7.72	0.00
最大值	263.66	0.13	7.72	0.09
最小值	15.68	0.07	7.56	0.00
平均值	38.13	0.10	7.65	0.00
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				