北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2020/10/06 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/10/06 00:00:00.00	15.69	0.10	7.72	0.00
2020/10/06 01:00:00.00	15.93	0.10	7.72	0.00
2020/10/06 02:00:00.00	15.99	0.11	7.73	0.00
2020/10/06 03:00:00.00	17.03	0.12	7.72	0.00
2020/10/06 04:00:00.00	17.07	0.41	7.72	0.00
2020/10/06 05:00:00.00	17.57	0.49	7.72	0.00
2020/10/06 06:00:00.00	17.86	0.73	7.72	0.00
2020/10/06 07:00:00.00	17.62	0.79	7.72	0.00
2020/10/06 08:00:00.00	28.92	0.91	7.70	0.00
2020/10/06 09:00:00.00	202.89	0.94	7.69	0.01
2020/10/06 10:00:00.00	202.89	1.16	7.68	0.00
2020/10/06 11:00:00.00	55.57	1.23	7.66	0.00
2020/10/06 12:00:00.00	19.09	1.60	7.46	4.30
2020/10/06 13:00:00.00	18.38	1.70	7.21	7.56
2020/10/06 14:00:00.00	18.38	0.88	7.22	6.98
2020/10/06 15:00:00.00	18.38	0.66	7.25	4.33
2020/10/06 16:00:00.00	18.52	0.67	7.30	1.31
2020/10/06 17:00:00.00	21.16	0.67	7.34	0.12
2020/10/06 18:00:00.00	21.13	1.19	7.36	0.00
2020/10/06 19:00:00.00	20.74	1.33	7.36	0.00
2020/10/06 20:00:00.00	20.67	1.95	7.35	0.19
2020/10/06 21:00:00.00	19.81	2.12	7.21	0.50
2020/10/06 22:00:00.00	21.64	11.19	7.12	0.52
2020/10/06 23:00:00.00	52.85	13.63	7.06	0.58

最大值	202.89	13.63	7.73	7.56
最小值	15.69	0.10	7.06	0.00
平均值	37.32	1.86	7.49	1.10
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				