北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2020/10/09 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/10/09 00:00:00.00	26.98	0.11	7.41	3.65
2020/10/09 01:00:00.00	22.00	0.11	7.43	1.78
2020/10/09 02:00:00.00	22.00	0.12	7.49	0.21
2020/10/09 03:00:00.00	23.01	0.12	7.54	0.00
2020/10/09 04:00:00.00	23.01	0.11	7.57	0.81
2020/10/09 05:00:00.00	22.76	0.11	7.55	0.34
2020/10/09 06:00:00.00	22.75	0.11	7.59	0.01
2020/10/09 07:00:00.00	22.00	0.11	7.63	0.00
2020/10/09 08:00:00.00	21.98	0.10	7.66	0.00
2020/10/09 09:00:00.00	19.81	0.10	7.68	0.00
2020/10/09 10:00:00.00	19.80	0.09	7.70	0.42
2020/10/09 11:00:00.00	18.97	0.09	7.44	6.81
2020/10/09 12:00:00.00	18.99	0.09	7.34	7.73
2020/10/09 13:00:00.00	20.82	0.09	7.34	7.61
2020/10/09 14:00:00.00	20.82	0.09	7.34	6.72
2020/10/09 15:00:00.00	20.90	0.08	7.34	7.28
2020/10/09 16:00:00.00	20.86	0.09	7.35	7.88
2020/10/09 17:00:00.00	18.54	0.09	7.38	2.35
2020/10/09 18:00:00.00	18.56	0.09	7.40	4.41
2020/10/09 19:00:00.00	19.30	0.09	7.36	7.46
2020/10/09 20:00:00.00	19.30	0.09	7.36	7.60
2020/10/09 21:00:00.00	18.88	0.09	7.35	7.57
2020/10/09 22:00:00.00	18.88	0.09	7.35	7.95
2020/10/09 23:00:00.00	18.88	0.09	7.35	7.67
最大值	26.98	0.12	7.70	7.95
最小值	18.54	0.08	7.34	0.00
平均值	20.83	0.10	7.46	4.01
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				