北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2020/10/10 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/10/10 00:00:00.00	18.87	0.09	7.35	8.12
2020/10/10 01:00:00.00	17.95	0.09	7.34	8.12
2020/10/10 02:00:00.00	17.97	0.10	7.34	8.39
2020/10/10 03:00:00.00	20.99	0.10	7.34	6.04
2020/10/10 04:00:00.00	20.98	0.09	7.34	8.46
2020/10/10 05:00:00.00	20.06	0.09	7.35	4.46
2020/10/10 06:00:00.00	20.04	0.09	7.39	1.52
2020/10/10 07:00:00.00	17.45	0.09	7.46	0.14
2020/10/10 08:00:00.00	17.44	0.10	7.50	0.83
2020/10/10 09:00:00.00	16.18	0.10	7.42	1.99
2020/10/10 10:00:00.00	16.18	0.10	7.43	1.28
2020/10/10 11:00:00.00	15.34	0.10	7.40	3.89
2020/10/10 12:00:00.00	15.35	0.08	7.30	8.36
2020/10/10 13:00:00.00	16.69	0.08	7.28	8.02
2020/10/10 14:00:00.00	16.69	0.08	7.29	9.42
2020/10/10 15:00:00.00	15.59	0.08	7.28	6.09
2020/10/10 16:00:00.00	15.59	0.07	7.32	3.00
2020/10/10 17:00:00.00	16.02	0.06	7.38	0.41
2020/10/10 18:00:00.00	16.02	0.08	7.43	2.40
2020/10/10 19:00:00.00	16.44	0.08	7.31	6.64
2020/10/10 20:00:00.00	16.44	0.08	7.29	7.74
2020/10/10 21:00:00.00	18.88	0.08	7.30	7.52
2020/10/10 22:00:00.00	18.87	0.08	7.30	7.41
2020/10/10 23:00:00.00	16.94	0.08	7.30	7.32
最大值	20.99	0.10	7.50	9.42
最小值	15.34	0.06	7.28	0.14
平均值	17.46	0.09	7.35	5.31
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				