北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2020/10/11 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/10/11 00:00:00.00	16.94	0.08	7.29	7.23
2020/10/11 01:00:00.00	17.79	0.08	7.30	6.91
2020/10/11 02:00:00.00	17.79	0.08	7.30	7.81
2020/10/11 03:00:00.00	16.52	0.08	7.29	7.98
2020/10/11 04:00:00.00	16.52	0.09	7.29	7.38
2020/10/11 05:00:00.00	16.52	0.09	7.30	4.07
2020/10/11 06:00:00.00	16.52	0.09	7.34	1.52
2020/10/11 07:00:00.00	16.69	0.09	7.41	0.13
2020/10/11 08:00:00.00	16.68	0.08	7.48	0.00
2020/10/11 09:00:00.00	14.41	0.08	7.53	0.24
2020/10/11 10:00:00.00	14.44	0.08	7.33	5.98
2020/10/11 11:00:00.00	17.62	0.07	7.26	7.22
2020/10/11 12:00:00.00	17.58	0.07	7.28	8.70
2020/10/11 13:00:00.00	13.15	0.07	7.30	7.64
2020/10/11 14:00:00.00	13.16	0.07	7.31	6.94
2020/10/11 15:00:00.00	15.43	0.07	7.33	3.81
2020/10/11 16:00:00.00	15.43	0.07	7.39	0.35
2020/10/11 17:00:00.00	15.62	0.07	7.47	0.00
2020/10/11 18:00:00.00	15.67	0.07	7.41	4.59
2020/10/11 19:00:00.00	14.84	0.07	7.32	5.69
2020/10/11 20:00:00.00	14.84	0.08	7.32	6.41
2020/10/11 21:00:00.00	15.76	0.08	7.31	5.91
2020/10/11 22:00:00.00	15.76	0.09	7.31	5.68
2020/10/11 23:00:00.00	18.88	0.09	7.31	5.76
最大值	18.88	0.09	7.53	8.70
最小值	13.15	0.07	7.26	0.00
平均值	16.02	0.08	7.34	4.91
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				