北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2020/10/12 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/10/12 00:00:00.00	18.89	0.09	7.31	5.86
2020/10/12 01:00:00.00	19.98	0.09	7.31	5.72
2020/10/12 02:00:00.00	19.96	0.09	7.31	5.69
2020/10/12 03:00:00.00	18.29	0.09	7.30	5.76
2020/10/12 04:00:00.00	18.29	0.10	7.30	5.43
2020/10/12 05:00:00.00	19.05	0.10	7.29	5.56
2020/10/12 06:00:00.00	19.05	0.11	7.29	5.92
2020/10/12 07:00:00.00	18.72	0.11	7.28	6.15
2020/10/12 08:00:00.00	18.71	0.11	7.27	6.34
2020/10/12 09:00:00.00	21.66	0.11	7.29	1.51
2020/10/12 10:00:00.00	21.66	0.09	7.34	0.00
2020/10/12 11:00:00.00	21.30	0.09	7.35	1.16
2020/10/12 12:00:00.00	29.15	0.08	7.23	6.45
2020/10/12 13:00:00.00	30.60	0.08	7.21	7.79
2020/10/12 14:00:00.00	30.54	0.08	7.22	9.52
2020/10/12 15:00:00.00	20.82	0.08	7.23	7.57
2020/10/12 16:00:00.00	20.82	0.07	7.24	7.61
2020/10/12 17:00:00.00	18.97	0.06	7.28	2.76
2020/10/12 18:00:00.00	18.97	0.08	7.31	4.08
2020/10/12 19:00:00.00	21.23	0.08	7.26	5.60
2020/10/12 20:00:00.00	21.91	0.09	7.26	6.26
2020/10/12 21:00:00.00	19.05	0.09	7.26	6.81
2020/10/12 22:00:00.00	19.05	0.09	7.26	7.31
2020/10/12 23:00:00.00	20.14	0.08	7.26	6.45
最大值	30.60	0.11	7.35	9.52
最小值	18.29	0.06	7.21	0.00
平均值	21.12	0.09	7.28	5.55
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				