北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2020/10/13 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/10/13 00:00:00.00	20.15	0.09	7.26	6.06
2020/10/13 01:00:00.00	20.82	0.10	7.26	7.07
2020/10/13 02:00:00.00	20.81	0.11	7.26	7.02
2020/10/13 03:00:00.00	20.15	0.11	7.25	5.43
2020/10/13 04:00:00.00	20.15	0.11	7.25	7.54
2020/10/13 05:00:00.00	20.31	0.12	7.25	5.22
2020/10/13 06:00:00.00	20.32	0.11	7.24	9.15
2020/10/13 07:00:00.00	22.25	0.10	7.23	7.68
2020/10/13 08:00:00.00	22.25	0.11	7.23	9.21
2020/10/13 09:00:00.00	21.92	0.11	7.23	3.12
2020/10/13 10:00:00.00	21.92	0.09	7.28	0.07
2020/10/13 11:00:00.00	21.92	0.09	7.29	0.00
2020/10/13 12:00:00.00	21.93	0.08	7.24	7.26
2020/10/13 13:00:00.00	25.29	0.08	7.21	8.45
2020/10/13 14:00:00.00	25.24	0.08	7.22	9.79
2020/10/13 15:00:00.00	18.97	0.07	7.23	8.29
2020/10/13 16:00:00.00	18.96	0.07	7.23	7.91
2020/10/13 17:00:00.00	16.86	0.07	7.27	2.08
2020/10/13 18:00:00.00	16.84	0.07	7.27	5.64
2020/10/13 19:00:00.00	14.33	0.07	7.25	7.80
2020/10/13 20:00:00.00	14.33	0.07	7.25	7.91
2020/10/13 21:00:00.00	14.75	0.08	7.25	8.26
2020/10/13 22:00:00.00	14.75	0.08	7.26	8.15
2020/10/13 23:00:00.00	14.50	0.08	7.26	8.27
最大值	25.29	0.12	7.29	9.79
最小值	14.33	0.07	7.21	0.00
平均值	19.57	0.09	7.25	6.56
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				