北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2020/10/14 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/10/14 00:00:00.00	14.41	0.08	7.26	8.33
2020/10/14 01:00:00.00	13.82	0.09	7.26	8.03
2020/10/14 02:00:00.00	13.82	0.09	7.26	7.92
2020/10/14 03:00:00.00	12.39	0.09	7.26	7.50
2020/10/14 04:00:00.00	12.39	0.08	7.26	7.62
2020/10/14 05:00:00.00	12.39	0.08	7.25	7.06
2020/10/14 06:00:00.00	12.40	0.09	7.28	2.22
2020/10/14 07:00:00.00	13.91	0.09	7.32	0.17
2020/10/14 08:00:00.00	13.91	0.09	7.35	0.01
2020/10/14 09:00:00.00	11.97	0.09	7.36	0.00
2020/10/14 10:00:00.00	11.97	0.08	7.38	0.00
2020/10/14 11:00:00.00	11.97	0.08	7.34	5.04
2020/10/14 12:00:00.00	11.98	0.07	7.25	5.16
2020/10/14 13:00:00.00	14.16	0.07	7.26	6.73
2020/10/14 14:00:00.00	14.16	0.08	7.27	1.42
2020/10/14 15:00:00.00	13.24	0.08	7.31	0.05
2020/10/14 16:00:00.00	13.23	0.08	7.34	0.00
2020/10/14 17:00:00.00	12.99	0.08	7.37	0.00
2020/10/14 18:00:00.00	12.98	0.08	7.39	0.01
2020/10/14 19:00:00.00	14.29	0.09	7.33	5.12
2020/10/14 20:00:00.00	14.84	0.09	7.24	8.12
2020/10/14 21:00:00.00	14.84	0.09	7.23	8.29
2020/10/14 22:00:00.00	14.84	0.09	7.24	7.96
2020/10/14 23:00:00.00	13.24	0.10	7.24	8.87
最大值	14.84	0.10	7.39	8.87
最小值	11.97	0.07	7.23	0.00
平均值	13.34	0.08	7.29	4.40
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				