北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2020/10/15 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/10/15 00:00:00.00	13.23	0.10	7.24	7.15
2020/10/15 01:00:00.00	14.86	0.10	7.22	8.96
2020/10/15 02:00:00.00	15.43	0.10	7.25	7.67
2020/10/15 03:00:00.00	15.43	0.10	7.25	7.32
2020/10/15 04:00:00.00	15.43	0.10	7.26	4.62
2020/10/15 05:00:00.00	16.11	0.11	7.27	0.32
2020/10/15 06:00:00.00	16.35	0.10	7.29	0.02
2020/10/15 07:00:00.00	16.35	0.10	7.29	0.00
2020/10/15 08:00:00.00	16.35	0.10	7.25	4.55
2020/10/15 09:00:00.00	15.05	0.11	7.23	3.57
2020/10/15 10:00:00.00	14.58	0.11	7.23	7.33
2020/10/15 11:00:00.00	14.58	0.11	7.23	8.77
2020/10/15 12:00:00.00	14.58	0.11	7.12	7.91
2020/10/15 13:00:00.00	14.58	0.11	7.25	4.41
2020/10/15 14:00:00.00	14.58	0.11	7.25	7.09
2020/10/15 15:00:00.00	14.58	0.10	7.24	6.71
2020/10/15 16:00:00.00	14.58	0.03	7.26	3.37
2020/10/15 17:00:00.00	77.48	0.03	7.33	0.51
2020/10/15 18:00:00.00	110.09	0.03	7.32	3.97
2020/10/15 19:00:00.00	77.71	0.03	7.25	6.92
2020/10/15 20:00:00.00	77.72	0.04	7.25	8.64
2020/10/15 21:00:00.00	78.24	0.05	7.24	6.67
2020/10/15 22:00:00.00	77.72	0.04	7.23	7.83
2020/10/15 23:00:00.00	61.57	0.04	7.23	8.04
最大值	110.09	0.11	7.33	8.96
最小值	13.23	0.03	7.12	0.00
平均值	34.05	0.08	7.25	5.51
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				