北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2020/10/16 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/10/16 00:00:00.00	61.84	0.04	7.23	7.81
2020/10/16 01:00:00.00	70.03	0.04	7.23	7.27
2020/10/16 02:00:00.00	69.89	0.08	7.25	3.00
2020/10/16 03:00:00.00	65.62	0.10	7.31	0.39
2020/10/16 04:00:00.00	66.18	0.10	7.38	0.03
2020/10/16 05:00:00.00	83.00	0.10	7.43	0.00
2020/10/16 06:00:00.00	82.67	0.11	7.47	0.00
2020/10/16 07:00:00.00	74.27	0.11	7.51	0.00
2020/10/16 08:00:00.00	73.96	0.10	7.76	0.00
2020/10/16 09:00:00.00	65.80	0.10	7.46	4.71
2020/10/16 10:00:00.00	65.79	0.14	7.23	3.20
2020/10/16 11:00:00.00	65.62	0.16	7.29	1.15
2020/10/16 12:00:00.00	66.08	0.15	7.23	6.48
2020/10/16 13:00:00.00	80.26	0.15	7.20	7.92
2020/10/16 14:00:00.00	80.26	0.16	7.20	8.38
2020/10/16 15:00:00.00	80.26	0.17	7.20	8.55
2020/10/16 16:00:00.00	80.30	0.18	7.21	8.16
2020/10/16 17:00:00.00	81.32	0.19	7.23	4.00
2020/10/16 18:00:00.00	81.25	0.19	7.25	4.86
2020/10/16 19:00:00.00	78.85	0.18	7.22	7.67
2020/10/16 20:00:00.00	78.92	0.19	7.22	8.40
2020/10/16 21:00:00.00	80.79	0.19	7.22	7.86
2020/10/16 22:00:00.00	80.63	0.20	7.22	7.13
2020/10/16 23:00:00.00	75.94	0.20	7.22	7.09
最大值	83.00	0.20	7.76	8.55
最小值	61.84	0.04	7.20	0.00
平均值	74.56	0.14	7.30	4.75
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				