北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2020/10/17 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/10/17 00:00:00.00	75.64	0.21	7.22	7.19
2020/10/17 01:00:00.00	66.86	0.21	7.22	6.99
2020/10/17 02:00:00.00	66.74	0.20	7.23	6.35
2020/10/17 03:00:00.00	63.33	0.20	7.28	0.59
2020/10/17 04:00:00.00	63.48	0.21	7.37	0.04
2020/10/17 05:00:00.00	67.74	0.21	7.41	0.76
2020/10/17 06:00:00.00	67.87	0.19	7.41	0.24
2020/10/17 07:00:00.00	71.09	0.18	7.46	0.00
2020/10/17 08:00:00.00	70.93	0.19	7.36	4.14
2020/10/17 09:00:00.00	65.27	0.19	7.25	2.83
2020/10/17 10:00:00.00	66.09	0.16	7.21	5.82
2020/10/17 11:00:00.00	90.14	0.15	7.19	7.52
2020/10/17 12:00:00.00	89.79	0.13	7.18	8.83
2020/10/17 13:00:00.00	79.29	0.12	7.17	8.85
2020/10/17 14:00:00.00	79.07	0.11	7.18	7.64
2020/10/17 15:00:00.00	72.41	0.11	7.23	1.69
2020/10/17 16:00:00.00	72.77	0.09	7.31	0.79
2020/10/17 17:00:00.00	82.82	0.09	7.36	0.24
2020/10/17 18:00:00.00	82.53	0.09	7.42	0.00
2020/10/17 19:00:00.00	74.27	0.08	7.47	0.01
2020/10/17 20:00:00.00	74.26	0.08	7.52	0.00
2020/10/17 21:00:00.00	74.00	0.07	7.56	0.00
2020/10/17 22:00:00.00	74.17	0.08	7.60	0.00
2020/10/17 23:00:00.00	78.50	0.08	7.63	0.00
最大值	90.14	0.21	7.63	8.85
最小值	63.33	0.07	7.17	0.00
平均值	73.71	0.14	7.34	2.94
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				