北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2020/10/18 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/10/18 00:00:00.00	78.35	0.08	7.66	0.00
2020/10/18 01:00:00.00	74.36	0.07	7.68	0.00
2020/10/18 02:00:00.00	74.37	0.07	7.70	0.00
2020/10/18 03:00:00.00	74.80	0.07	7.72	0.00
2020/10/18 04:00:00.00	74.60	0.07	7.74	0.00
2020/10/18 05:00:00.00	69.68	0.07	7.75	0.00
2020/10/18 06:00:00.00	69.43	0.08	7.77	0.00
2020/10/18 07:00:00.00	63.33	0.08	7.78	0.00
2020/10/18 08:00:00.00	63.51	0.07	7.78	0.00
2020/10/18 09:00:00.00	68.53	0.07	7.79	0.00
2020/10/18 10:00:00.00	68.69	0.06	7.80	0.01
2020/10/18 11:00:00.00	72.94	0.05	7.49	5.41
2020/10/18 12:00:00.00	73.17	0.06	7.18	8.16
2020/10/18 13:00:00.00	79.56	0.07	7.17	7.07
2020/10/18 14:00:00.00	79.44	0.06	7.17	8.92
2020/10/18 15:00:00.00	75.94	0.06	7.18	7.67
2020/10/18 16:00:00.00	76.30	0.06	7.19	8.61
2020/10/18 17:00:00.00	86.00	0.06	7.23	2.59
2020/10/18 18:00:00.00	85.57	0.06	7.25	4.79
2020/10/18 19:00:00.00	73.65	0.06	7.22	5.73
2020/10/18 20:00:00.00	73.69	0.06	7.22	6.67
2020/10/18 21:00:00.00	74.88	0.06	7.23	5.78
2020/10/18 22:00:00.00	74.96	0.07	7.23	7.63
2020/10/18 23:00:00.00	76.82	0.07	7.23	6.75
最大值	86.00	0.08	7.80	8.92
最小值	63.33	0.05	7.17	0.00
平均值	74.27	0.07	7.46	3.58
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				