北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2020/10/19 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/10/19 00:00:00.00	76.88	0.07	7.24	5.48
2020/10/19 01:00:00.00	78.50	0.07	7.25	4.24
2020/10/19 02:00:00.00	78.33	0.07	7.31	0.59
2020/10/19 03:00:00.00	73.38	0.07	7.39	0.06
2020/10/19 04:00:00.00	73.27	0.06	7.45	0.00
2020/10/19 05:00:00.00	69.86	0.06	7.50	0.00
2020/10/19 06:00:00.00	69.89	0.06	7.43	3.09
2020/10/19 07:00:00.00	70.65	0.07	7.24	5.92
2020/10/19 08:00:00.00	70.49	0.07	7.23	4.58
2020/10/19 09:00:00.00	65.98	0.07	7.28	1.26
2020/10/19 10:00:00.00	66.17	0.06	7.34	0.01
2020/10/19 11:00:00.00	71.89	0.05	7.31	5.23
2020/10/19 12:00:00.00	98.36	0.05	7.20	8.64
2020/10/19 13:00:00.00	788.62	0.05	7.21	8.06
2020/10/19 14:00:00.00	466.82	0.06	7.25	2.77
2020/10/19 15:00:00.00	69.50	0.06	7.28	2.78
2020/10/19 16:00:00.00	73.93	0.06	7.31	0.90
2020/10/19 17:00:00.00	80.00	0.06	7.36	0.95
2020/10/19 18:00:00.00	79.57	0.07	7.32	4.36
2020/10/19 19:00:00.00	68.71	0.07	7.25	8.78
2020/10/19 20:00:00.00	68.22	0.08	7.25	7.66
2020/10/19 21:00:00.00	55.57	0.08	7.25	8.02
2020/10/19 22:00:00.00	55.65	0.08	7.25	9.04
2020/10/19 23:00:00.00	57.95	0.08	7.26	7.16
最大值	788.62	0.08	7.50	9.04
最小值	55.57	0.05	7.20	0.00
平均值	117.84	0.07	7.30	4.15
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				