北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2020/10/21 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/10/21 00:00:00.00	55.70	0.10	7.22	8.95
2020/10/21 01:00:00.00	54.69	0.10	7.22	6.61
2020/10/21 02:00:00.00	54.70	0.09	7.23	7.12
2020/10/21 03:00:00.00	55.13	0.08	7.23	8.07
2020/10/21 04:00:00.00	54.99	0.09	7.24	7.50
2020/10/21 05:00:00.00	51.51	0.09	7.24	7.58
2020/10/21 06:00:00.00	51.47	0.09	7.27	2.37
2020/10/21 07:00:00.00	50.54	0.08	7.28	4.65
2020/10/21 08:00:00.00	31.10	0.08	7.24	5.48
2020/10/21 09:00:00.00	0.00	0.08	7.28	1.45
2020/10/21 10:00:00.00	0.00	0.08	7.29	3.40
2020/10/21 11:00:00.00	0.00	0.08	7.24	4.46
2020/10/21 12:00:00.00	0.00	0.07	7.23	4.51
2020/10/21 13:00:00.00	0.00	0.07	7.22	4.66
2020/10/21 14:00:00.00	52.56	0.07	7.22	4.61
2020/10/21 15:00:00.00	69.31	0.08	7.23	4.59
2020/10/21 16:00:00.00	70.77	0.08	7.24	4.10
2020/10/21 17:00:00.00	71.71	0.08	7.29	0.94
2020/10/21 18:00:00.00	71.56	0.07	7.29	5.13
2020/10/21 19:00:00.00	67.48	0.07	7.27	5.74
2020/10/21 20:00:00.00	67.22	0.08	7.26	5.58
2020/10/21 21:00:00.00	59.80	0.08	7.25	5.88
2020/10/21 22:00:00.00	59.43	0.09	7.25	5.74
2020/10/21 23:00:00.00	49.31	0.09	7.24	5.89
最大值	71.71	0.10	7.29	8.95
最小值	0.00	0.07	7.22	0.94
平均值	45.79	0.08	7.25	5.21
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				