北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2020/10/22 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/10/22 00:00:00.00	49.18	0.10	7.23	6.01
2020/10/22 01:00:00.00	45.69	0.10	7.22	6.12
2020/10/22 02:00:00.00	45.76	0.10	7.22	6.15
2020/10/22 03:00:00.00	47.63	0.10	7.22	5.24
2020/10/22 04:00:00.00	47.48	0.10	7.28	0.38
2020/10/22 05:00:00.00	43.40	0.09	7.37	0.00
2020/10/22 06:00:00.00	43.28	0.09	7.44	0.00
2020/10/22 07:00:00.00	40.40	0.09	7.33	4.15
2020/10/22 08:00:00.00	40.52	0.10	7.21	4.26
2020/10/22 09:00:00.00	43.57	0.10	7.26	1.48
2020/10/22 10:00:00.00	43.57	0.08	7.24	6.95
2020/10/22 11:00:00.00	43.57	0.07	7.45	5.80
2020/10/22 12:00:00.00	59.13	0.07	7.45	5.86
2020/10/22 13:00:00.00	60.51	0.08	7.45	6.12
2020/10/22 14:00:00.00	60.52	0.06	7.46	3.15
2020/10/22 15:00:00.00	60.86	0.06	7.49	3.88
2020/10/22 16:00:00.00	61.17	0.07	7.44	4.36
2020/10/22 17:00:00.00	70.21	0.07	7.51	1.44
2020/10/22 18:00:00.00	69.76	0.07	7.50	4.39
2020/10/22 19:00:00.00	57.42	0.07	7.46	7.59
2020/10/22 20:00:00.00	57.43	0.08	7.47	6.73
2020/10/22 21:00:00.00	57.77	0.08	7.48	7.14
2020/10/22 22:00:00.00	57.51	0.08	7.48	7.03
2020/10/22 23:00:00.00	51.16	0.09	7.49	6.14
最大值	70.21	0.10	7.51	7.59
最小值	40.40	0.06	7.21	0.00
平均值	52.40	0.08	7.38	4.60
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				