北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2020/10/23 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/10/23 00:00:00.00	50.98	0.09	7.49	7.95
2020/10/23 01:00:00.00	46.39	0.09	7.50	6.72
2020/10/23 02:00:00.00	46.26	0.10	7.51	6.91
2020/10/23 03:00:00.00	42.95	0.10	7.51	5.90
2020/10/23 04:00:00.00	42.99	0.10	7.52	2.99
2020/10/23 05:00:00.00	43.75	0.10	7.61	0.08
2020/10/23 06:00:00.00	43.66	0.10	7.68	0.32
2020/10/23 07:00:00.00	41.37	0.10	7.56	5.08
2020/10/23 08:00:00.00	41.34	0.10	7.49	5.24
2020/10/23 09:00:00.00	40.57	0.10	7.52	1.46
2020/10/23 10:00:00.00	40.96	0.09	7.57	0.53
2020/10/23 11:00:00.00	51.16	0.08	7.49	5.33
2020/10/23 12:00:00.00	51.66	0.07	7.44	6.48
2020/10/23 13:00:00.00	65.27	0.07	7.44	6.76
2020/10/23 14:00:00.00	64.98	0.07	7.44	6.93
2020/10/23 15:00:00.00	56.89	0.06	7.45	6.71
2020/10/23 16:00:00.00	57.42	0.07	7.47	4.50
2020/10/23 17:00:00.00	70.56	0.07	7.53	1.16
2020/10/23 18:00:00.00	70.18	0.08	7.51	4.98
2020/10/23 19:00:00.00	60.86	0.09	7.48	6.74
2020/10/23 20:00:00.00	60.60	0.09	7.49	7.15
2020/10/23 21:00:00.00	54.24	0.09	7.49	7.19
2020/10/23 22:00:00.00	54.01	0.09	7.50	7.19
2020/10/23 23:00:00.00	48.34	0.09	7.50	6.97
最大值	70.56	0.10	7.68	7.95
最小值	40.57	0.06	7.44	0.08
平均值	51.97	0.09	7.51	5.05
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				