北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2020/10/25 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/10/25 00:00:00.00	58.94	0.12	7.47	6.05
2020/10/25 01:00:00.00	46.48	0.11	7.48	5.05
2020/10/25 02:00:00.00	46.44	0.11	7.53	1.07
2020/10/25 03:00:00.00	45.34	0.11	7.62	0.01
2020/10/25 04:00:00.00	45.34	0.11	7.69	0.00
2020/10/25 05:00:00.00	45.51	0.10	7.75	0.00
2020/10/25 06:00:00.00	45.47	0.11	7.80	0.00
2020/10/25 07:00:00.00	44.45	0.11	7.73	2.34
2020/10/25 08:00:00.00	44.42	0.11	7.51	3.26
2020/10/25 09:00:00.00	43.48	0.11	7.53	3.32
2020/10/25 10:00:00.00	43.54	0.11	7.46	4.77
2020/10/25 11:00:00.00	45.25	0.11	7.48	2.12
2020/10/25 12:00:00.00	45.78	0.11	7.56	0.07
2020/10/25 13:00:00.00	61.04	0.10	7.64	0.00
2020/10/25 14:00:00.00	61.29	0.09	7.70	0.00
2020/10/25 15:00:00.00	68.80	0.09	7.75	0.00
2020/10/25 16:00:00.00	68.78	0.09	7.79	0.36
2020/10/25 17:00:00.00	68.18	0.09	7.55	6.01
2020/10/25 18:00:00.00	68.14	0.10	7.45	7.42
2020/10/25 19:00:00.00	67.12	0.11	7.45	6.55
2020/10/25 20:00:00.00	66.98	0.11	7.46	8.30
2020/10/25 21:00:00.00	63.15	0.11	7.46	6.40
2020/10/25 22:00:00.00	62.91	0.12	7.47	8.35
2020/10/25 23:00:00.00	56.54	0.12	7.47	7.36
最大值	68.80	0.12	7.80	8.35
最小值	43.48	0.09	7.45	0.00
平均值	54.72	0.11	7.58	3.28
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				