北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2020/10/26 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/10/26 00:00:00.00	56.14	0.13	7.48	6.50
2020/10/26 01:00:00.00	45.60	0.14	7.52	1.39
2020/10/26 02:00:00.00	72.76	0.13	7.58	0.88
2020/10/26 03:00:00.00	652.97	0.13	7.64	0.02
2020/10/26 04:00:00.00	630.54	0.14	7.71	0.00
2020/10/26 05:00:00.00	46.84	0.14	7.76	0.00
2020/10/26 06:00:00.00	46.87	0.14	7.81	0.00
2020/10/26 07:00:00.00	47.63	0.14	7.79	2.51
2020/10/26 08:00:00.00	47.55	0.13	7.54	2.85
2020/10/26 09:00:00.00	45.60	0.13	7.55	1.00
2020/10/26 10:00:00.00	45.79	0.13	7.47	5.77
2020/10/26 11:00:00.00	50.98	0.13	7.44	6.70
2020/10/26 12:00:00.00	51.47	0.13	7.43	6.87
2020/10/26 13:00:00.00	64.83	0.13	7.43	6.67
2020/10/26 14:00:00.00	64.79	0.13	7.43	6.89
2020/10/26 15:00:00.00	63.68	0.13	7.44	6.82
2020/10/26 16:00:00.00	63.85	0.13	7.46	4.97
2020/10/26 17:00:00.00	68.00	0.13	7.53	0.93
2020/10/26 18:00:00.00	67.93	0.13	7.51	4.49
2020/10/26 19:00:00.00	66.15	0.13	7.48	6.73
2020/10/26 20:00:00.00	66.11	0.14	7.48	6.93
2020/10/26 21:00:00.00	65.09	0.14	7.48	7.18
2020/10/26 22:00:00.00	65.01	0.14	7.50	7.14
2020/10/26 23:00:00.00	62.89	0.13	7.50	7.03
最大值	652.97	0.14	7.81	7.18
最小值	45.60	0.13	7.43	0.00
平均值	106.63	0.13	7.54	4.18
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				