北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2020/10/27 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/10/27 00:00:00.00	62.73	0.14	7.51	6.91
2020/10/27 01:00:00.00	58.65	0.14	7.52	6.89
2020/10/27 02:00:00.00	58.54	0.14	7.53	5.60
2020/10/27 03:00:00.00	55.57	0.14	7.54	4.06
2020/10/27 04:00:00.00	55.68	0.14	7.62	0.79
2020/10/27 05:00:00.00	58.48	0.14	7.67	0.12
2020/10/27 06:00:00.00	58.22	0.15	7.74	0.00
2020/10/27 07:00:00.00	51.78	0.15	7.76	2.10
2020/10/27 08:00:00.00	51.80	0.14	7.58	2.81
2020/10/27 09:00:00.00	52.57	0.14	7.59	1.30
2020/10/27 10:00:00.00	53.15	0.14	7.54	5.36
2020/10/27 11:00:00.00	67.48	0.14	7.50	6.95
2020/10/27 12:00:00.00	67.39	0.13	7.50	7.21
2020/10/27 13:00:00.00	65.27	0.13	7.49	6.04
2020/10/27 14:00:00.00	65.28	0.12	7.50	6.78
2020/10/27 15:00:00.00	65.53	0.12	7.50	5.69
2020/10/27 16:00:00.00	65.88	0.12	7.50	7.81
2020/10/27 17:00:00.00	76.03	0.11	7.57	0.20
2020/10/27 18:00:00.00	75.52	0.12	7.66	0.00
2020/10/27 19:00:00.00	61.04	0.12	7.73	0.00
2020/10/27 20:00:00.00	60.70	0.13	7.79	0.05
2020/10/27 21:00:00.00	51.51	0.13	7.64	4.38
2020/10/27 22:00:00.00	51.49	0.13	7.52	6.11
2020/10/27 23:00:00.00	50.89	0.13	7.51	6.72
最大值	76.03	0.15	7.79	7.81
最小值	50.89	0.11	7.49	0.00
平均值	60.05	0.13	7.58	3.91
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				