北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2020/10/28 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/10/28 00:00:00.00	50.75	0.14	7.51	6.37
2020/10/28 01:00:00.00	46.84	0.15	7.51	7.27
2020/10/28 02:00:00.00	46.83	0.14	7.51	5.95
2020/10/28 03:00:00.00	46.66	0.14	7.52	3.62
2020/10/28 04:00:00.00	46.67	0.14	7.58	1.22
2020/10/28 05:00:00.00	46.92	0.14	7.66	0.03
2020/10/28 06:00:00.00	46.80	0.13	7.73	0.00
2020/10/28 07:00:00.00	43.92	0.13	7.68	3.46
2020/10/28 08:00:00.00	44.02	0.13	7.53	3.41
2020/10/28 09:00:00.00	46.39	0.13	7.56	1.31
2020/10/28 10:00:00.00	46.59	0.12	7.53	3.88
2020/10/28 11:00:00.00	51.86	0.11	7.48	5.58
2020/10/28 12:00:00.00	52.28	0.10	7.47	5.63
2020/10/28 13:00:00.00	63.33	0.09	7.46	5.82
2020/10/28 14:00:00.00	63.77	0.11	7.47	6.52
2020/10/28 15:00:00.00	75.50	0.12	7.47	6.10
2020/10/28 16:00:00.00	75.57	0.11	7.48	5.06
2020/10/28 17:00:00.00	77.27	0.11	7.54	1.68
2020/10/28 18:00:00.00	76.73	0.11	7.53	4.51
2020/10/28 19:00:00.00	63.86	0.11	7.50	6.15
2020/10/28 20:00:00.00	94.80	0.12	7.50	5.79
2020/10/28 21:00:00.00	734.82	0.13	7.49	6.83
2020/10/28 22:00:00.00	711.30	0.14	7.47	5.91
2020/10/28 23:00:00.00	62.98	0.14	7.48	6.09
最大值	734.82	0.15	7.73	7.27
最小值	43.92	0.09	7.46	0.00
平均值	113.19	0.12	7.53	4.51
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				