北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2020/10/29 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/10/29 00:00:00.00	62.95	0.13	7.49	6.45
2020/10/29 01:00:00.00	62.36	0.13	7.51	2.84
2020/10/29 02:00:00.00	61.88	0.15	7.57	1.03
2020/10/29 03:00:00.00	50.54	0.15	7.64	0.02
2020/10/29 04:00:00.00	50.48	0.14	7.71	0.00
2020/10/29 05:00:00.00	49.13	0.14	7.77	0.00
2020/10/29 06:00:00.00	49.03	0.14	7.82	0.00
2020/10/29 07:00:00.00	46.66	0.14	7.86	0.02
2020/10/29 08:00:00.00	46.69	0.13	7.69	2.60
2020/10/29 09:00:00.00	47.45	0.13	7.59	1.67
2020/10/29 10:00:00.00	47.58	0.12	7.49	6.76
2020/10/29 11:00:00.00	50.72	0.12	7.44	6.46
2020/10/29 12:00:00.00	51.02	0.12	7.44	7.69
2020/10/29 13:00:00.00	58.92	0.12	7.44	8.54
2020/10/29 14:00:00.00	59.38	0.12	7.45	8.03
2020/10/29 15:00:00.00	70.83	0.13	7.47	4.71
2020/10/29 16:00:00.00	70.98	0.19	7.56	0.11
2020/10/29 17:00:00.00	74.62	0.22	7.64	0.00
2020/10/29 18:00:00.00	74.13	0.18	7.62	2.50
2020/10/29 19:00:00.00	62.45	0.16	7.48	4.05
2020/10/29 20:00:00.00	62.65	0.49	7.52	4.64
2020/10/29 21:00:00.00	67.21	0.61	7.46	6.01
2020/10/29 22:00:00.00	66.79	0.86	7.47	9.15
2020/10/29 23:00:00.00	55.39	0.95	7.47	9.33
最大值	74.62	0.95	7.86	9.33
最小值	46.66	0.12	7.44	0.00
平均值	58.33	0.24	7.57	3.86
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				