北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2020/10/30 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/10/30 00:00:00.00	55.41	1.11	7.47	9.10
2020/10/30 01:00:00.00	56.01	1.17	7.47	8.14
2020/10/30 02:00:00.00	55.93	1.34	7.47	7.22
2020/10/30 03:00:00.00	53.98	1.41	7.49	2.63
2020/10/30 04:00:00.00	53.80	1.49	7.55	0.33
2020/10/30 05:00:00.00	49.04	1.53	7.62	0.00
2020/10/30 06:00:00.00	48.88	1.47	7.68	0.11
2020/10/30 07:00:00.00	44.98	1.45	7.56	5.52
2020/10/30 08:00:00.00	45.20	1.61	7.48	2.21
2020/10/30 09:00:00.00	50.45	1.67	7.53	0.08
2020/10/30 10:00:00.00	50.66	1.63	7.59	0.44
2020/10/30 11:00:00.00	55.74	1.61	7.46	8.48
2020/10/30 12:00:00.00	56.14	1.68	7.72	7.80
2020/10/30 13:00:00.00	66.42	1.71	7.66	8.40
2020/10/30 14:00:00.00	66.22	1.76	7.49	7.29
2020/10/30 15:00:00.00	60.86	1.78	7.59	0.80
2020/10/30 16:00:00.00	60.65	1.61	7.58	3.83
2020/10/30 17:00:00.00	54.95	1.54	7.60	1.48
2020/10/30 18:00:00.00	55.00	1.53	7.55	5.98
2020/10/30 19:00:00.00	56.36	1.53	7.51	7.26
2020/10/30 20:00:00.00	83.23	1.56	7.52	6.09
2020/10/30 21:00:00.00	684.45	1.57	7.51	7.95
2020/10/30 22:00:00.00	657.39	1.48	7.51	7.61
2020/10/30 23:00:00.00	50.01	1.44	7.51	7.48
最大值	684.45	1.78	7.72	9.10
最小值	44.98	1.11	7.46	0.00
平均值	107.16	1.53	7.55	4.84
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				