北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2020/10/31 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/10/31 00:00:00.00	49.89	1.34	7.52	6.71
2020/10/31 01:00:00.00	47.28	1.30	7.62	1.02
2020/10/31 02:00:00.00	47.45	1.22	7.71	0.22
2020/10/31 03:00:00.00	51.42	1.19	7.84	0.00
2020/10/31 04:00:00.00	51.19	1.13	7.94	0.00
2020/10/31 05:00:00.00	45.78	1.10	8.01	0.00
2020/10/31 06:00:00.00	45.68	1.07	8.07	0.00
2020/10/31 07:00:00.00	43.40	1.06	8.08	0.41
2020/10/31 08:00:00.00	43.43	0.97	7.65	2.88
2020/10/31 09:00:00.00	44.28	0.94	7.61	3.47
2020/10/31 10:00:00.00	44.29	1.15	7.49	5.59
2020/10/31 11:00:00.00	44.72	1.24	7.47	7.97
2020/10/31 12:00:00.00	44.97	1.11	7.46	8.12
2020/10/31 13:00:00.00	51.33	1.06	7.48	6.73
2020/10/31 14:00:00.00	51.50	0.91	7.78	1.09
2020/10/31 15:00:00.00	55.57	0.84	7.57	5.02
2020/10/31 16:00:00.00	55.56	0.64	7.58	1.75
2020/10/31 17:00:00.00	55.39	0.56	7.69	0.21
2020/10/31 18:00:00.00	55.19	0.36	7.84	0.00
2020/10/31 19:00:00.00	50.45	0.28	7.95	0.00
2020/10/31 20:00:00.00	50.44	0.23	8.03	0.00
2020/10/31 21:00:00.00	50.10	0.21	8.09	0.00
2020/10/31 22:00:00.00	49.85	0.19	8.13	0.00
2020/10/31 23:00:00.00	44.19	0.18	8.17	0.05
最大值	55.57	1.34	8.17	8.12
最小值	43.40	0.18	7.46	0.00
平均值	48.89	0.84	7.78	2.13
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				