北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2020/11/01 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/11/01 00:00:00.00	44.40	0.20	8.18	0.00
2020/11/01 01:00:00.00	49.31	0.21	8.21	0.00
2020/11/01 02:00:00.00	49.11	0.20	8.23	0.00
2020/11/01 03:00:00.00	44.45	0.19	8.24	0.00
2020/11/01 04:00:00.00	44.76	0.18	8.27	0.00
2020/11/01 05:00:00.00	51.86	0.17	8.28	0.00
2020/11/01 06:00:00.00	51.59	0.16	8.29	0.15
2020/11/01 07:00:00.00	45.25	0.16	7.73	6.18
2020/11/01 08:00:00.00	45.48	0.29	7.51	7.52
2020/11/01 09:00:00.00	51.07	0.35	7.50	6.65
2020/11/01 10:00:00.00	51.01	0.30	7.53	6.11
2020/11/01 11:00:00.00	49.66	0.28	7.51	7.07
2020/11/01 12:00:00.00	49.95	0.22	7.53	6.52
2020/11/01 13:00:00.00	57.42	0.19	7.53	7.06
2020/11/01 14:00:00.00	57.59	0.19	7.55	4.29
2020/11/01 15:00:00.00	62.45	0.19	7.57	4.61
2020/11/01 16:00:00.00	62.61	0.16	7.58	4.37
2020/11/01 17:00:00.00	66.24	0.15	7.63	3.61
2020/11/01 18:00:00.00	65.69	0.18	7.59	4.56
2020/11/01 19:00:00.00	53.80	0.19	7.58	6.37
2020/11/01 20:00:00.00	53.74	0.19	7.57	7.00
2020/11/01 21:00:00.00	52.39	0.19	7.57	4.95
2020/11/01 22:00:00.00	52.15	0.19	7.66	1.07
2020/11/01 23:00:00.00	45.69	0.19	7.81	0.01

最大值	66.24	0.35	8.29	7.52
最小值	44.40	0.15	7.50	0.00
平均值	52.40	0.21	7.78	3.67
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				