北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2020/11/02 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/11/02 00:00:00.00	45.77	0.19	7.94	0.00
2020/11/02 01:00:00.00	47.72	0.19	8.02	0.00
2020/11/02 02:00:00.00	47.71	0.17	8.09	0.00
2020/11/02 03:00:00.00	47.63	0.16	8.14	0.00
2020/11/02 04:00:00.00	47.36	0.16	8.18	0.00
2020/11/02 05:00:00.00	40.49	0.17	8.21	0.00
2020/11/02 06:00:00.00	40.56	0.16	8.22	0.29
2020/11/02 07:00:00.00	42.34	0.16	7.72	6.62
2020/11/02 08:00:00.00	42.67	0.18	7.59	4.90
2020/11/02 09:00:00.00	50.36	0.19	7.64	2.51
2020/11/02 10:00:00.00	50.40	0.19	7.61	4.65
2020/11/02 11:00:00.00	51.25	0.19	7.58	6.14
2020/11/02 12:00:00.00	51.47	0.17	7.58	6.22
2020/11/02 13:00:00.00	56.89	0.16	7.58	4.91
2020/11/02 14:00:00.00	56.62	0.16	7.58	5.25
2020/11/02 15:00:00.00	50.01	0.16	7.58	13.40
2020/11/02 16:00:00.00	50.51	0.17	7.58	25.30
2020/11/02 17:00:00.00	61.74	0.18	7.65	28.39
2020/11/02 18:00:00.00	61.29	0.17	7.65	38.98
2020/11/02 19:00:00.00	51.33	0.16	7.52	42.43
2020/11/02 20:00:00.00	51.17	0.19	7.50	46.87
2020/11/02 21:00:00.00	47.54	0.20	7.50	40.85
2020/11/02 22:00:00.00	47.55	0.20	7.50	0.00
2020/11/02 23:00:00.00	47.63	0.20	7.49	0.00
最大值	61.74	0.20	8.22	46.87
最小值	40.49	0.16	7.49	0.00
平均值	49.50	0.18	7.73	11.57
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				