北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2020/11/04 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/11/04 00:00:00.00	66.00	0.18	7.49	0.00
2020/11/04 01:00:00.00	646.79	0.18	7.49	0.00
2020/11/04 02:00:00.00	624.74	0.18	7.52	0.00
2020/11/04 03:00:00.00	36.87	0.18	7.58	18.41
2020/11/04 04:00:00.00	36.79	0.18	7.66	62.21
2020/11/04 05:00:00.00	34.31	0.18	7.69	35.22
2020/11/04 06:00:00.00	34.25	0.19	7.64	13.36
2020/11/04 07:00:00.00	32.81	0.19	7.74	7.34
2020/11/04 08:00:00.00	32.89	0.17	7.84	19.97
2020/11/04 09:00:00.00	34.84	0.17	7.85	52.15
2020/11/04 10:00:00.00	34.96	0.18	7.57	73.85
2020/11/04 11:00:00.00	37.84	0.18	7.47	0.00
2020/11/04 12:00:00.00	37.91	0.16	7.43	0.00
2020/11/04 13:00:00.00	39.87	0.15	7.42	0.00
2020/11/04 14:00:00.00	40.93	0.14	7.42	0.00
2020/11/04 15:00:00.00	69.50	0.14	7.42	0.00
2020/11/04 16:00:00.00	69.53	0.13	7.42	0.00
2020/11/04 17:00:00.00	70.39	0.13	7.42	0.00
2020/11/04 18:00:00.00	70.51	0.13	7.41	0.00
2020/11/04 19:00:00.00	74.18	0.13	7.41	0.00
2020/11/04 20:00:00.00	73.99	0.13	7.41	0.00
2020/11/04 21:00:00.00	68.62	0.12	7.41	0.00
2020/11/04 22:00:00.00	68.89	0.13	7.41	0.00
2020/11/04 23:00:00.00	76.56	0.13	7.41	0.00
最大值	646.79	0.19	7.85	73.85
最小值	32.81	0.12	7.41	0.00
平均值	100.58	0.16	7.52	11.77
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				