北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2020/11/05 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/11/05 00:00:00.00	76.37	0.13	7.41	0.00
2020/11/05 01:00:00.00	70.21	0.12	7.42	0.00
2020/11/05 02:00:00.00	70.26	0.12	7.43	0.00
2020/11/05 03:00:00.00	71.80	0.12	7.43	0.00
2020/11/05 04:00:00.00	71.95	0.12	7.43	0.00
2020/11/05 05:00:00.00	76.65	0.12	7.44	27.24
2020/11/05 06:00:00.00	76.67	0.14	7.50	26.17
2020/11/05 07:00:00.00	77.18	0.15	7.57	12.61
2020/11/05 08:00:00.00	76.90	0.32	7.61	22.35
2020/11/05 09:00:00.00	69.42	0.38	7.52	52.76
2020/11/05 10:00:00.00	69.71	0.20	7.44	64.22
2020/11/05 11:00:00.00	77.35	0.12	7.28	73.60
2020/11/05 12:00:00.00	77.35	0.12	7.31	82.57
2020/11/05 13:00:00.00	77.35	0.12	7.31	20.59
2020/11/05 14:00:00.00	77.35	0.12	7.31	0.00
2020/11/05 15:00:00.00	77.35	0.12	7.31	0.00
2020/11/05 16:00:00.00	77.35	0.12	7.31	0.00
2020/11/05 17:00:00.00	77.35	0.12	7.31	0.00
2020/11/05 18:00:00.00	77.81	3.41	7.28	0.00
2020/11/05 19:00:00.00	91.38	4.70	7.27	0.00
2020/11/05 20:00:00.00	90.99	1.42	7.27	0.00
2020/11/05 21:00:00.00	79.52	0.12	7.28	0.00
2020/11/05 22:00:00.00	79.33	0.11	7.28	0.00
2020/11/05 23:00:00.00	73.50	0.11	7.28	0.00
最大值	91.38	4.70	7.61	82.57
最小值	69.42	0.11	7.27	0.00
平均值	76.71	0.53	7.38	15.92
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				