北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2020/11/06 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/11/06 00:00:00.00	73.65	0.11	7.29	0.00
2020/11/06 01:00:00.00	77.86	0.11	7.29	0.00
2020/11/06 02:00:00.00	78.05	0.10	7.30	0.00
2020/11/06 03:00:00.00	82.92	0.09	7.30	0.00
2020/11/06 04:00:00.00	82.87	0.10	7.32	44.75
2020/11/06 05:00:00.00	81.44	0.10	7.36	18.90
2020/11/06 06:00:00.00	81.05	0.09	7.41	4.48
2020/11/06 07:00:00.00	70.37	0.09	7.51	0.15
2020/11/06 08:00:00.00	70.50	0.09	7.50	3.66
2020/11/06 09:00:00.00	74.29	0.08	7.51	4.58
2020/11/06 10:00:00.00	74.57	0.08	7.47	10.44
2020/11/06 11:00:00.00	82.14	0.08	7.39	31.73
2020/11/06 12:00:00.00	81.90	0.07	7.36	43.97
2020/11/06 13:00:00.00	75.51	0.07	7.34	53.72
2020/11/06 14:00:00.00	75.69	0.07	7.35	63.64
2020/11/06 15:00:00.00	80.39	0.07	7.35	64.23
2020/11/06 16:00:00.00	80.31	0.08	7.36	39.40
2020/11/06 17:00:00.00	77.86	0.08	7.36	0.00
2020/11/06 18:00:00.00	77.78	0.06	7.35	0.00
2020/11/06 19:00:00.00	75.34	0.06	7.35	0.00
2020/11/06 20:00:00.00	75.60	0.06	7.35	0.00
2020/11/06 21:00:00.00	83.18	0.06	7.35	0.00
2020/11/06 22:00:00.00	82.93	0.06	7.35	0.00
2020/11/06 23:00:00.00	75.95	0.07	7.35	0.00
最大值	83.18	0.11	7.51	64.23
最小值	70.37	0.06	7.29	0.00
平均值	78.01	0.08	7.37	15.99
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				