北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2020/11/08 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/11/08 00:00:00.00	78.78	0.07	7.39	43.06
2020/11/08 01:00:00.00	75.51	0.07	7.43	39.46
2020/11/08 02:00:00.00	75.43	0.06	7.52	18.51
2020/11/08 03:00:00.00	73.33	0.06	7.61	6.51
2020/11/08 04:00:00.00	73.25	0.06	7.70	0.00
2020/11/08 05:00:00.00	71.15	0.06	7.78	0.00
2020/11/08 06:00:00.00	71.36	0.06	7.84	0.00
2020/11/08 07:00:00.00	77.25	0.06	7.89	0.00
2020/11/08 08:00:00.00	77.32	0.05	7.80	2.29
2020/11/08 09:00:00.00	79.00	0.05	7.53	8.34
2020/11/08 10:00:00.00	78.75	0.06	7.54	0.80
2020/11/08 11:00:00.00	72.37	0.06	7.67	0.01
2020/11/08 12:00:00.00	72.54	0.05	7.76	0.23
2020/11/08 13:00:00.00	76.99	0.05	7.56	5.79
2020/11/08 14:00:00.00	76.90	0.06	7.48	7.92
2020/11/08 15:00:00.00	74.64	0.06	7.49	7.42
2020/11/08 16:00:00.00	74.68	0.06	7.50	7.36
2020/11/08 17:00:00.00	75.86	0.06	7.55	2.62
2020/11/08 18:00:00.00	76.28	0.05	7.55	5.21
2020/11/08 19:00:00.00	87.37	0.05	7.51	7.38
2020/11/08 20:00:00.00	86.84	0.05	7.52	5.82
2020/11/08 21:00:00.00	72.81	0.04	7.53	8.12
2020/11/08 22:00:00.00	73.33	0.05	7.51	16.05
2020/11/08 23:00:00.00	87.11	0.05	7.48	19.42
最大值	87.37	0.07	7.89	43.06
最小值	71.15	0.04	7.39	0.00
平均值	76.62	0.06	7.59	8.85
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				